

質 疑 応 答 書

令和元年 月 日

女川町長 須 田 善 明 殿

業 者 名 (印)

電 話 番 号
担 当 者 氏 名 (印)

工 事 名	女川町町民多目的運動場人工芝グラウンド改修工事		
質 疑 事 項	回 答 事 項		
①残土捨場は設計書では11.5k m以下と距離の明記がありますが、残土捨場の指定はありますか。	A. 指定はあります。		
②集水枿、ラグビーゴール基礎、サッカーゴール基礎、バックネット基礎について、コンクリート2次製品の使用は可能でしょうか。	A. 協議します。		
③側溝、蓋撤去、再設置工について、破損している場合、また撤去の際に破損した場合は補修して使用するのか、新品を使用するのでしょうか。	A. 協議します。		
④側溝蓋撤去、再設置について、設計書ではU型側溝300ですが、図面には自由勾配側溝の記載がありますが、どちらが正しいのでしょうか。	A. U型側溝300が正しいです。		
⑤凍上抑制層の砂は、洗い砂で良いでしょうか。	A. 良質砂を考えています。		
⑥サッカー、ラグビーの公認は取得するのでしょうか。	A. 公認取得を考えております。		
⑦As舗装版撤去について、既存ウレタンの切削、処分は計上されているのでしょうか。	A. 協議します。		
⑧サッカーゴール本体は支給でしょうか、新設でしょうか。また、サブポールの明記がありませんが基礎は必要でしょうか。	A. 本体は、既存のゴールの再利用を考えて考えています。		
⑨サッカーゴール基礎工について、埋設管、ターフトレイが計上されていませんが、支給でしょうか。	A. 図面のとおりです。		
⑩L型擁壁が図面に記載されていますが、設計書には計上されておらず、設置する位置も不明ですが、どのようにしたらよいのでしょうか。	A. 擁壁工詳細図は、本工事に該当しません。		
⑪暗渠フィルター材天端に凍上抑制層の砂が単粒碎石の隙間に流失し沈下しない為に、吸出防止シートが必要ではないのでしょうか。	A. 協議します。		