

添付資料 5 計画流入水質と排水基準

計画流入水質と排水基準

項目	内容			
	計画流入水質 (mg/l)		排水基準 (mg/l)	
水質	BOD	2,000	—	—
	COD	1,000	COD	160 (日間平均 120)
	S S	1,000	S S	200 (日間平均 150)
	T-N	150	T-N	120 (日間平均 60)
	T-P	30	T-P	16 (日間平均 8)
	N-ヘキ	250	N-ヘキ	30
	—	—	pH	5.0~9.0

注) 上表の排水基準は水質汚濁防止法の主要な項目のみを示したものであり、その他の項目については法令を参照のこと。