

応急給水組立式タンク購入 仕様書

- 1 品名
応急給水組立式タンク
- 2 用途
災害時用の応急給水（飲料水の供給）に用いる。
- 3 規格等
(1) 品名・規格等は、次のとおりとする。

項目	内容						
品名	堀富商工株式会社製 災害時応急給水用組立式タンク「ホリフトウォーター」						
規格・寸法	<p>本体（組立式で折り畳み収納が可能であること）</p> <p>寸法（組立時） 幅1,140mm、奥行き1,140mm、高さ1,100mm 程度</p> <p>（収納時） 幅1,140mm、奥行き1,140mm、高さ250mm 程度</p> <p>重量 収納時重量で概ね50kg以内</p> <p>材質 天板・底板部：ポリエチレン製 支持部：スチール製（メッキ処理あり）</p> <p>内袋等 ・内袋（容量1,000L） ・外袋各1付きとする。 ・内袋は、「食品・添加物の規格基準」に適合する。 ・1,000Lの水圧に耐えうること。</p> <p>付属品 付属品名と個数は、次のとおりとする。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">・内袋・外袋 各1</td> <td style="width: 50%;">・ボールバルブ 1</td> </tr> <tr> <td>・ニップル 1</td> <td>・本体収納用カバー 1</td> </tr> <tr> <td>・防犯用鍵 1</td> <td>・樹脂製ハンマー 1</td> </tr> </table> </p> <p>架台（本体1基につき2枚） 寸法（1枚あたり） 幅1,100mm、奥行1,100mm、高さ120mm 程度 （収納時） 重量 1枚あたり10kgを上限とする 材質 合成樹脂製</p>	・内袋・外袋 各1	・ボールバルブ 1	・ニップル 1	・本体収納用カバー 1	・防犯用鍵 1	・樹脂製ハンマー 1
・内袋・外袋 各1	・ボールバルブ 1						
・ニップル 1	・本体収納用カバー 1						
・防犯用鍵 1	・樹脂製ハンマー 1						
オプション	<p>変換（50A→65A）付きカップラー（町野式メス） 1個</p> <p>・取替用内袋 本体付属とは別に本体1基につき2枚</p> <p>自在水栓2栓（ステンレス製） 本体1基につき1個</p> <p>自在水栓用軸受架台（自在水栓用固定時具） 本体1基につき1個</p>						

※同等品を認めるので、令和8年7月1日までに申出書に同等品であることが判断できる資料を貼付し電子メールにて申請すること。ただし、同

- 等品として認めるにあたり、次の要件を必ず満たしたものであること。
- ①組立式で折り畳み収納が可能であること。
 - ②用途が飲料水であり、かつ、繰り返し使用するため、段ボール製等の紙製品など繰り返しの仕様に堪えないものは不可とする。
 - ③住民独力で組立が可能とするため、貯水タンク本体は概ね 50 kg 以下とする。
 - ④内袋について、「食品・添加物の規格基準」に適合することを証明する試験結果の写し等を納品時に貼付できるものであること。
 - ⑤紙の組立マニュアルが付属するものであり、かつ、QRコードを活用して組立動画を閲覧できるものであること。
- (2) 納入物は、納入期日 1 年以内で製造されたもので、新品でなければならない。
- (3) 納入事業者は、納入までに発生した如何なる事故に対してもその責任を負うものとする。
- (4) 納入後、1 年以内で欠陥によるものと見なされる事故が発生した場合には、納入事業者は、無償修理を行わなければならない。ただし、製造事業者が別に定めた保証期間が 1 年以上にわたる場合は、製造事業者の定めた保証期間を適用するものとする。この場合は、納入時に受注者が発注者に対して明示した書類を提出するものとする。また、保証期間経過後であっても、受注者は設計、製作及び材質の不良に起因するものと認められる場合は、無償交換又は修理を行うものとする。この場合において、交換等を要したものの保証期間は、交換時からさらに 1 年間保証期間を延長するものとする。
- (5) 検査及び検収は、寸法その他組立状況を検査する。検査及び検収において納品物以外の検査に要する資機材、器具及び人員等は、納入事業者において準備するものとする。
- (6) 納入に係る手続き、費用等は納入事業者の負担とする。
- (7) 契約にあつては、本仕様書を十分検討し熟知した上で契約するものとし、契約後に生じた疑義は全て女川町の解釈に従うものとする。
- (8) 受注者は、契約締結後にこの仕様書に基づき、発注者と製作上の細部について十分打合せを行い、その議事録を 2 通作成し、発注者受注者各 1 通を保有する。次の図書を A 4 版に編冊し、発注者に提出して承認を受けること。制作に先立ち工程表を 2 部提出すること。1 部は承認後返却するので、納品時まで保管すること。また、担当者あてにデータも提供すること。

4 数量

本体・架台 25 組、オプション一式

5 納入場所

発注者指定場所（予定：牡鹿郡女川町女川浜字大原 376-2 地内）

6 納入期限

令和 9 年 3 月 10 日

7 その他

- ・納品後、職員への給水タンクの取扱説明会を実施すること。
- ・即時使用可能な状態で納品すること。
- ・本仕様書に定めるもののほか疑義が生じた場合は、協議のうえ決定するものとする。
- ・入札価格には、消費税及び地方消費税を除くこと。
- ・契約額は、落札金額に消費税及び地方消費税を加算したものとする。