採水検査事項													
	検体受付No.			2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114
	検体識別No.			女川町－1	女川町－2	女川町－3	女川町－4	女川町－5	女川町－6	女川町－7	女川町－8	女川町－9
	採水場所			女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川浄水場 女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所 －	女川浄水場 清水地区（高台） －	女川浄水場 宮ケ崎集会所 －	女川浄水場 石浜集会所 －	女川浄水場 尾浦浄化槽 －	鷲神浄水場 鷲神浄水場 分水池	鷲神浄水場 鷲神浄水場 配水池
	検体名			原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	浄水
	採水年月日			令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日
	天候 (前日/当日)			曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り
	採水時間		－	9:04	8:56	9:10	9:05	9:20	9:30	9:41	9:10	9:00
	気温		℃	24.2	22.4	24.6	25.2	24.1	23.8	23.9	19.0	19.0
	水温		℃	18.3	19.1	24.9	26.4	23.9	25.3	24.2	21.4	22.0
	現場pH値		－	7.31	7.31	7.53	7.57	7.39	7.33	7.52	7.41	7.11
	現場残留塩素		mg/L	－	0.9	0.5	0.5	0.5	0.55	0.4	－	0.73
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	39	5	0	0	0	0	0	3400	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									<0.0003
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									<0.00005
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									0.7
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									<0.08
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									<0.05
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									<0.0002
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									<0.0002
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									<0.0005
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									<0.0005
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									0.10
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									0.032
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									0.003
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									0.001
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									0.039
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									0.010
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									0.006
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									<0.008
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									<0.005
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									0.03
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									<0.02
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									<0.01
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									6.8
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									<0.005
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.3	8.3	8.4	8.4	8.5	8.4	8.5	5.9	10.4
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									32
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									73
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									<0.02
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									0.000002
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									<0.000001
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									<0.004
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									<0.0005
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	1.6	0.8
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.5	7.4
味	官能法	異常でないこと	なし	－	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－	なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	微青草臭	なし	なし	なし	なし	なし	なし	青草臭	なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	17	0.7
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	19	<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	－	0.8	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	－	0.6
嫌気性芽胞菌（個/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL	0							27	
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL	31							200	
従属栄養細菌（個/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	適合

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2022/9/30

採水検査事項													
	検体受付No.			2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121		2122
	検体識別No.			女川町－10	女川町－11	女川町－12	女川町－13	女川町－14	女川町－15	女川町－16	女川町－17	女川町－18
	採水場所			鷲神浄水場 旭が丘集会所 －	鷲神浄水場 小乗集会場 －	鷲神浄水場 大沢集会所 －	塚浜浄水場 電力小屋取寮 －	鷲神浄水場 飯子浜集会所 －	鷲神浄水場 横浦浄化槽 －	鷲神浄水場 高白集会所 －	出島北浦地区 御前浄水場 着水池	出島北浦地区 指ヶ浜集会所 －
	検体名			給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水
	採水年月日			令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日	令和4年9月6日		令和4年9月6日
	天候 (前日/当日)			曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	／	曇り ／ 曇り
	採水時間		－	9:55	9:08	9:30	10:12	9:57	9:45	9:23		9:55
	気温		℃	23.7	25.0	24.4	23.9	23.8	24.2	24.2		23.3
	水温		℃	23.4	25.3	24.7	25.7	25.3	23.9	25.4		25.4
	現場pH値		－	7.48	6.92	7.36	6.94	7.01	7.09	7.06		7.61
	現場残留塩素		mg/L	0.4	0.45	0.5	0.45	0.3	0.7	0.3		0.5
検査項目名		検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値							
検	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	1		0
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	
	フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
査	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L	0.14	0.13	0.15	0.13	0.26	0.27	0.16	
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L	0.043	0.043	0.046	0.042	0.057	0.050	0.049	
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.005	0.006	0.003	0.006	0.003	0.008	0.004	
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
	臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.058	0.057	0.062	0.056	0.075	0.067	0.065	
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.021	0.021	0.024	0.017	0.026	0.022	0.021	
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.013	0.012	0.014	0.012	0.016	0.015	0.014	
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L	0.006	0.010	0.007	0.010	0.041	0.024	0.034	
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L	7.2	7.0	7.3	7.0	7.7	7.8	7.4	
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
成	塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	10.7	10.5	10.8	11.0	11.5	11.3	11.0	9.7
	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L	32	30	32	34	35	34	33	
	蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L	78	72	76	82	86	82	82	
	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	
	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	<0.3
	ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	8.0
	味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
	濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
	嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL								
	クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－								
	ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－								
	大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL								
績	従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL								
判定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2022/9/30

採水検査事項												
	検体受付No.			2123	2124		2125					
	検体識別No.			女川町－19	女川町－20	女川町－21	女川町－22					
	採水場所			出島北浦地区 出島集会所 －	出島北浦地区 江島ポンプ場 －	針浜地区 針浜浄水場 着水池	針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場					
	検体名			給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水					
	採水年月日			令和4年9月6日	令和4年9月6日		令和4年9月6日					
	天候 (前日/当日)			曇り ／ 曇り	曇り ／ 曇り	／	曇り ／ 曇り	／	／	／	／	／
	採水時間		－	9:00	10:20		9:45					
	気温		℃	23.0	23.5		24.2					
	水温		℃	24.6	21.8		23.5					
	現場pH値		－	8.13	7.87		7.19					
	現場残留塩素		mg/L	0.64	0.55		0.55					
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
検 一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0		0					
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出					
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
査 トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									
ホルムアルデヒド	溶媒抽出－誘導体化-GC-MS法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
成 塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	9.9	10.0		11.0					
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3		<0.3					
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	8.1	8.2		7.6					
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	0.8		<0.5					
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1		<0.1					
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.5	0.5		0.5					
嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL									
績 従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				適合	適合		適合					

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2022/9/30