採水検査事項													
	検体受付No.			2126	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135
	検体識別No.			女川町－1	女川町－2	女川町－3	女川町－4	女川町－5	女川町－6	女川町－7	女川町－8	女川町－9
	採水場所			女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川浄水場 女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所 －	女川浄水場 清水地区（高台） －	女川浄水場 宮ケ崎集会所 －	女川浄水場 石浜集会所 －	女川浄水場 尾浦浄化槽 －	鷲神浄水場 鷲神浄水場 分水池	鷲神浄水場 鷲神浄水場 配水池
	検体名			原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	浄水
	採水年月日			令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日
	天候 (前日/当日)			曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ
	採水時間		－	9:18	9:32	9:30	9:20	9:50	10:00	10:25	9:00	9:00
	気温		℃	17.0	15.1	16.3	17.5	20.9	19.7	16.2	12.0	12.0
	水温		℃	15.4	15.9	20.0	20.8	15.9	17.0	19.5	18.2	18.4
	現場pH値		－	7.30	7.44	7.40	7.47	7.30	7.57	7.45	7.36	7.20
	現場残留塩素		mg/L	－	1.0	0.5	0.5	0.45	0.55	0.5	－	0.58
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	11	2	0	0	0	0	0	400	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	<0.00005	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L	0.6	0.6				0.6	0.7	0.8	
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L	<0.08	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08	
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L	<0.05	<0.05				<0.05	<0.05	<0.05	
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L		0.06	0.06		0.08	0.05	0.06		
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.006		0.009	0.004	0.007		
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.004		0.004	0.004	0.004		
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.016		0.020	0.013	0.018		
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	0.002		0.002	<0.002	<0.002		
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.006		0.007	0.005	0.007		
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L		<0.008	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008		
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L	<0.005	<0.005				0.005	0.009	<0.005	
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	0.15	
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	0.27	
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L	6.9	7.2				7.1	7.0	7.0	
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	0.021	
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.3	8.5	8.4	8.4	8.5	8.6	8.5	7.9	10.8
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L	41	44				41	40	45	
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L	67	72				68	70	82	
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	1.0	0.8
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.7	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	7.5	7.3
味	官能法	異常でないこと	なし	－	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－	なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	微青草臭	なし	なし	なし	なし	なし	なし	青草臭	なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5.7	0.5
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4.9	<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	－	1.0	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	－	0.5
嫌気性芽胞菌（個/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－	不検出/10L※							不検出/10L※	
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－	不検出/10L※							不検出/10L※	
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL	63							12	
従属栄養細菌（個/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	適合

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。
※については別紙参照。

発行年月日 2022/11/7

採水検査事項														
	検体受付No.				2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144
	検体識別No.				女川町－10	女川町－11	女川町－12	女川町－13	女川町－14	女川町－15	女川町－16	女川町－17	女川町－18
	採水場所				鷲神浄水場 旭が丘集会所 －	鷲神浄水場 小乗集会場 －	鷲神浄水場 大沢集会所 －	塚浜浄水場 電力小屋取寮 －	鷲神浄水場 飯子浜集会所 －	鷲神浄水場 横浦浄化槽 －	鷲神浄水場 高白集会所 －	出島北浦地区 御前浄水場 着水池	出島北浦地区 指ヶ浜集会所 －
	検体名				給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水
	採水年月日				令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日
	天候 (前日/当日)				曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ
	採水時間			－	9:40	9:07	10:30	9:59	9:48	9:35	9:20	10:40	11:05
	気温			℃	16.5	15.1	15.2	17.3	13.9	16.9	16.9	19.6	20.2
	水温			℃	19.2	20.9	19.1	20.4	20.9	19.7	21.1	13.6	20.8
	現場pH値			－	7.32	7.12	7.27	7.24	7.25	7.22	7.16	7.54	7.56
	現場残留塩素			mg/L	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.8	0.55	－	0.45
検査項目名		検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
検	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	0	0	16	0
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L								<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L								<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L								<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L								<0.004	<0.004
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L								1.0	1.2
	フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L								<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L								<0.05	<0.05
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L								<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L								<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L								<0.0002	<0.0002
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L								<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L								<0.0005	<0.0005
査	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L								<0.0005	<0.0005
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								<0.001	<0.001
	塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									0.16
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									0.006
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									0.007
	臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									0.021
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									0.008
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									<0.008
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L								<0.005	0.021
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L								<0.02	<0.02
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L								<0.02	<0.02
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L								<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L								7.8	8.3
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L								<0.005	<0.005
成	塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	12.0	11.2	11.8	12.8	13.2	12.7	11.5	9.1	9.3
	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L								45	46
	蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L								86	88
	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L								<0.02	<0.02
	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L								<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L								<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L								<0.004	<0.004
	フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L								<0.0005	<0.0005
	有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	<0.3	0.3
	ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.8	7.9
	味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－	なし
	臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
	濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
	分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.8	0.5	－	0.4
	嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
	クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－								不検出/10L※	
	ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－								不検出/10L※	
	大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL								37	
績	従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	―	適合

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。
※については別紙参照。

発行年月日 2022/11/7

採水検査事項													
	検体受付No.				2145	2146	2147	2148	2127				
	検体識別No.				女川町－19	女川町－20	女川町－21	女川町－22	女川町－23				
	採水場所				出島北浦地区 出島集会所 －	出島北浦地区 江島ポンプ場 －	針浜地区 針浜浄水場 着水池	針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場	女川浄水場 女川浄水場 浅井戸				
	検体名				給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水	原水				
	採水年月日				令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日				
	天候 (前日/当日)				曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	曇り ／ 晴れ	／	／	／	／
	採水時間			－	9:00	10:25	9:52	10:15	9:08				
	気温			℃	14.5	13.4	13.8	14.2	16.7				
	水温			℃	20.1	16.8	14.2	17.4	18.3				
	現場pH値			－	8.02	8.10	7.09	7.22	6.95				
	現場残留塩素			mg/L	0.42	0.45	-	0.5	-				
検査項目名		検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
検	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	6	0	4				
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出					
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005				
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L		0.8	0.8	0.8	1.0				
	フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08				
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
査	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L		0.17		0.06					
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L		<0.002		<0.002					
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.008		<0.001					
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002		<0.002					
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.005		0.002					
	臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001		<0.001					
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.020		0.003					
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002		<0.002					
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.007		<0.001					
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L		<0.001		0.001					
	ホルムアルデヒド	溶媒抽出－誘導体化-GC-MS法	0.08mg/L以下	0.008mg/L		<0.008		<0.008					
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L		0.010	<0.005	<0.005	0.047				
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L		0.03	<0.02	<0.02	<0.02				
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L		7.9	8.5	8.7	10				
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
成	塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	9.2	9.3	10.6	11.0	9.4				
	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L		47	50	52	61				
	蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L		87	90	96	97				
	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				
	ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	-	8.1	8.2	7.4	7.4	7.3				
	味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	-	なし	-				
	臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
	色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5				
	濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.4	0.4	-	0.5	-				
	嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	-	0個/mL									
	クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-			不検出/10L※		不検出/10L※				
	ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-			不検出/10L※		不検出/10L※				
	大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	-	0 MPN/100mL			16		0				
績	従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	-	0個/mL									
判定					適合	適合	—	適合	—				

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。
※については別紙参照。

発行年月日 2022/11/7