採水検査事項														
	検体受付No.				2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157
	検体識別No.				女川町－1	女川町－2	女川町－3	女川町－4	女川町－5	女川町－6	女川町－7	女川町－8	女川町－9
	採水場所				女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川浄水場 女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所 －	女川浄水場 清水地区（高台） －	女川浄水場 宮ケ崎集会所 －	女川浄水場 石浜集会所 －	女川浄水場 尾浦浄化槽 －	鷲神浄水場 鷲神浄水場 分水池	鷲神浄水場 鷲神浄水場 配水池
	検体名				原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	浄水
	採水年月日				令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日
	天候 (前日/当日)				晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ
	採水時間			－	8:59	8:52	10:24	8:58	9:11	9:20	9:35	9:00	9:00
	気温			℃	15.8	13.7	16.8	14.3	13.7	13.3	16.1	11.4	11.4
	水温			℃	11.6	12.1	16.7	17.2	16.7	16.3	15.7	15.2	15.3
	現場pH値			－	7.95	8.33	7.61	7.77	7.99	8.00	8.03	7.72	7.51
	現場残留塩素			mg/L	－	0.65	0.55	0.4	0.45	0.5	0.5	－	0.51
検査項目名		検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
検査成績	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	3	2	0	0	0	0	0	53	0
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
	亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
	フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
	臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									
	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
	塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	11.6	13.2
	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
	蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									<0.000001
	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
	フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
	有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.9	0.7
	ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	7.4
	味	官能法	異常でないこと	なし	－	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－	なし
	臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	微青草臭	なし
	色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	3.7	<0.5
	濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5.6	<0.1
	分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	－	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	－	0.5
	嫌気性芽胞菌（個/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL	0							5	
	クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
	ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
	大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL	5.2								
	従属栄養細菌（個/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定					—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	適合

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2022/11/22

採水検査事項													
	検体受付No.			2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164		2165
	検体識別No.			女川町－10	女川町－11	女川町－12	女川町－13	女川町－14	女川町－15	女川町－16	女川町－17	女川町－18
	採水場所			鷲神浄水場 旭が丘集会所 －	鷲神浄水場 小乗集会場 －	鷲神浄水場 大沢集会所 －	塚浜浄水場 電力小屋取寮 －	鷲神浄水場 飯子浜集会所 －	鷲神浄水場 横浦浄化槽 －	鷲神浄水場 高白集会所 －	出島北浦地区 御前浄水場 着水池	出島北浦地区 指ヶ浜集会所 －
	検体名			給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水
	採水年月日			令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日	令和4年11月8日		令和4年11月8日
	天候 (前日/当日)			晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	／	晴れ ／ 晴れ
	採水時間		－	9:26	9:05	10:01	9:55	9:45	9:35	9:20		9:48
	気温		℃	17.0	16.7	18.4	16.9	16.1	16.4	16.4		17.9
	水温		℃	15.4	17.1	14.8	17.1	17.5	17.2	18.1		17.2
	現場pH値		－	7.63	7.71	7.58	7.55	7.56	7.61	7.63		7.92
	現場残留塩素		mg/L	0.5	0.6	0.55	0.4	0.4	0.6	0.4		0.5
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	12.7	13.0	12.9	12.9	12.4	12.7	12.7		8.9
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7		<0.3
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5		7.9
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4		0.5
嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL									
従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		適合

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2022/11/22

採水検査事項												
	検体受付No.			2166	2167		2168					
	検体識別No.			女川町－19	女川町－20	女川町－21	女川町－22					
	採水場所			出島北浦地区 出島集会所 －	出島北浦地区 江島ポンプ場 －	針浜地区 針浜浄水場 着水池	針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場					
	検体名			給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水					
	採水年月日			令和4年11月8日	令和4年11月8日		令和4年11月8日					
	天候 (前日/当日)			晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	／	晴れ ／ 晴れ	／	／	／	／	／
	採水時間		－	8:40	10:25		9:43					
	気温		℃	11.0	12.7		11.8					
	水温		℃	16.8	15.5		13.6					
	現場pH値		－	7.50	7.86		7.59					
	現場残留塩素		mg/L	0.52	0.5		0.55					
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0		0					
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出					
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									
ホルムアルデヒド	溶媒抽出－誘導体化-GC-MS法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.5	8.6		10.1					
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3		<0.3					
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	8.0	8.1		7.7					
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	0.5		<0.5					
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1		<0.1					
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.5	0.5		0.5					
嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL									
従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				適合	適合		適合					

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2022/11/22