採水検査事項													
	検体受付No.			2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177
	検体識別No.			女川町－1	女川町－2	女川町－3	女川町－4	女川町－5	女川町－6	女川町－7	女川町－8	女川町－9
	採水場所			女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川浄水場 女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所 -	女川浄水場 清水地区（高台） -	女川浄水場 宮ケ崎集会所 -	女川浄水場 石浜集会所 -	女川浄水場 尾浦浄化槽 -	鷲神浄水場 鷲神浄水場 分水池	鷲神浄水場 鷲神浄水場 配水池
	検体名			原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	浄水
	採水年月日			令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日
	天候 (前日/当日)			晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り
	採水時間		－	9:01	8:54	9:07	8:58	9:12	9:21	9:36	10:15	10:15
	気温		℃	2.9	7.9	4.5	4.7	3.3	3.1	4.3	1.3	1.3
	水温		℃	7.8	8.1	10.9	11.3	12.5	11.9	11.8	11.2	10.9
	現場pH値		－	7.34	7.35	7.65	7.68	7.46	7.54	7.61	7.48	7.28
	現場残留塩素		mg/L	－	0.7	0.5	0.55	0.5	0.5	0.5	－	0.56
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	4	1	0	0	0	0	0	200	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									<0.0003
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									<0.00005
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									0.8
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									<0.08
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									<0.05
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									<0.0002
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									<0.0002
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									<0.0005
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									<0.0005
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									0.11
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									0.002
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									0.003
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									0.002
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									0.005
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									<0.008
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									<0.005
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									0.03
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									<0.02
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									<0.01
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									9.8
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									<0.005
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.1	8.3	8.3	8.5	8.7	8.0	8.2	11.2	12.9
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									43
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									98
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									<0.02
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									0.000002
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									<0.000001
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									<0.004
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									<0.0005
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	1.1	0.8
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.7	7.4
味	官能法	異常でないこと	なし	－	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－	なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	青草臭	なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5.0	<0.5
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5.5	<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	－	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	－	0.4
嫌気性芽胞菌（個/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL	0							13	
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL	10							4.1	
従属栄養細菌（個/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	適合

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2022/12/27

採水検査事項													
	検体受付No.			2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184		2185
	検体識別No.			女川町－10	女川町－11	女川町－12	女川町－13	女川町－14	女川町－15	女川町－16	女川町－17	女川町－18
	採水場所			鷲神浄水場 旭が丘集会所 －	鷲神浄水場 小乗集会場 －	鷲神浄水場 大沢集会所 －	塚浜浄水場 電力小屋取寮 －	鷲神浄水場 飯子浜集会所 －	鷲神浄水場 横浦浄化槽 －	鷲神浄水場 高白集会所 －	出島北浦地区 御前浄水場 着水池	出島北浦地区 指ヶ浜集会所 －
	検体名			給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水
	採水年月日			令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日		令和4年12月6日
	天候 (前日/当日)			晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	／	晴れ ／ 曇り
	採水時間		－	9:48	9:00	9:38	9:59	9:38	10:21	9:15		9:50
	気温		℃	5.1	5.4	3.9	6.8	6.1	5.3	4.1		4.4
	水温		℃	9.0	10.7	9.9	11.6	11.3	10.9	10.8		12.3
	現場pH値		－	7.56	7.51	7.54	7.43	7.40	7.43	7.38		7.61
	現場残留塩素		mg/L	0.4	0.55	0.5	0.55	0.45	0.55	0.35		0.3
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L			<0.0003		<0.0003				
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L			<0.00005		<0.00005				
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L			<0.001		<0.001				
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L			<0.001		<0.001				
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L			<0.001		<0.001				
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L			<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L			<0.004		<0.004				
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L			<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L			0.8		0.8				
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L			<0.08		<0.08				
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L			<0.05		<0.05				
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L			<0.0002		<0.0002				
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L			<0.005		<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L			<0.0002		<0.0002				
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L			<0.001		<0.001				
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L			<0.0005		<0.0005				
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L			<0.0005		<0.0005				
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L			<0.001		<0.001				
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L			0.14	0.10	0.17				
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L			<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L			0.003	0.014	0.004				
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L			0.003	0.004	0.003				
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L			<0.001	0.002	<0.001				
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L			<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L			0.005	0.024	0.006				
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L			0.010	0.010	0.017				
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L			0.002	0.008	0.002				
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L			<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L			<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L			0.006		0.027				
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L			0.03	0.03	0.04				
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L			<0.02		<0.02				
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L			<0.01		<0.01				
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L			11		11				
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L			<0.005		<0.005				
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	13.9	13.5	14.1	14.3	14.8	14.7	14.5		9.6
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L			46		46				
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L			99		104				
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L			<0.02		<0.02				
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			0.000001		0.000001				
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			<0.000001		<0.000001				
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L			<0.004		<0.004				
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L			<0.0005		<0.0005				
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7		<0.3
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6		7.9
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3		0.3
嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL									
従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		適合

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2022/12/27

採水検査事項												
	検体受付No.			2186	2187		2188					
	検体識別No.			女川町－19	女川町－20	女川町－21	女川町－22	女川町－23				
	採水場所			出島北浦地区 出島集会所 －	出島北浦地区 江島ポンプ場 －	針浜地区 針浜浄水場 着水池	針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場	女川浄水場 女川浄水場 浅井戸				
	検体名			給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水	原水				
	採水年月日			令和4年12月6日	令和4年12月6日		令和4年12月6日					
	天候 (前日/当日)			晴れ ／ 曇り	晴れ ／ 曇り	／	晴れ ／ 曇り	／	／	／	／	／
	採水時間		－	9:10	10:20		9:22					
	気温		℃	5.0	8.1		5.4					
	水温		℃	12.2	11.5		10.1					
	現場pH値		－	8.05	7.64		7.60					
	現場残留塩素		mg/L	0.52	0.45		0.5					
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
検査成績 一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0		0					
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出					
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									
ホルムアルデヒド	溶媒抽出－誘導体化-GC-MS法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	9.5	9.5		10.9					
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3		<0.3					
ｐＨ値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	8.0	8.1		7.9					
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5		<0.5					
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1		<0.1					
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.4	0.3		0.3					
嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL									
従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				適合	適合		適合					

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2022/12/27