採水検査事項													
	検体受付No.			2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197
	検体識別No.			女川町－1	女川町－2	女川町－3	女川町－4	女川町－5	女川町－6	女川町－7	女川町－8	女川町－9
	採水場所			女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川浄水場 女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所 －	女川浄水場 清水地区（高台） －	女川浄水場 宮ケ崎集会所 －	女川浄水場 石浜集会所 －	女川浄水場 尾浦浄化槽 －	鷲神浄水場 鷲神浄水場 分水池	鷲神浄水場 鷲神浄水場 配水池
	検体名			原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	浄水
	採水年月日			令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日
	天候 (前日/当日)			曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪
	採水時間		－	9:07	9:12	9:20	9:30	9:27	9:35	9:50	8:40	8:50
	気温		℃	6.2	5.7	3.4	2.3	3.3	1.7	2.6	0.5	0.5
	水温		℃	5.6	6.4	7.7	7.2	8.9	7.6	8.3	7.1	6.8
	現場pH値		－	7.40	7.46	7.53	7.72	7.55	7.61	7.75	7.65	7.38
	現場残留塩素		mg/L	－	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	－	0.57
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	1	1	0	0	0	0	0	55	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L		<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05		
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.001		0.002	0.001	0.001		
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.003		0.003	0.003	0.003		
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.006		0.008	0.006	0.007		
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	0.002		0.003	0.002	0.003		
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L		<0.008	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008		
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.4	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	12.6	14.1
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L							44		
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L							68		
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.9	0.6
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.5	7.4
味	官能法	異常でないこと	なし	－	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－	なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	微青草臭	なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4.1	<0.5
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5.2	<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	－	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	－	0.5
嫌気性芽胞菌（個/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－	不検出/10L※							不検出/10L※	
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	（検出されないこと）	－	不検出/10L※							不検出/10L※	
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL	2.0							4.1	
従属栄養細菌（個/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	適合

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。
※については、別紙参照。

発行年月日 2023/2/2

採水検査事項													
	検体受付No.			2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206
	検体識別No.			女川町－10	女川町－11	女川町－12	女川町－13	女川町－14	女川町－15	女川町－16	女川町－17	女川町－18
	採水場所			鷲神浄水場 旭が丘集会所 －	鷲神浄水場 小乗集会場 －	鷲神浄水場 大沢集会所 －	塚浜浄水場 電力小屋取寮 －	鷲神浄水場 飯子浜集会所 －	鷲神浄水場 横浦浄化槽 －	鷲神浄水場 高白集会所 －	出島北浦地区 御前浄水場 着水池	出島北浦地区 指ヶ浜集会所 －
	検体名			給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水
	採水年月日			令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日
	天候 (前日/当日)			曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪
	採水時間		－	10:40	9:16	10:28	10:03	9:53	9:41	9:28	10:03	10:11
	気温		℃	3.9	2.5	3.1	2.4	1.6	2.3	2.3	4.1	4.2
	水温		℃	7.1	7.7	7.4	8.9	7.8	7.4	8.1	5.7	8.2
	現場pH値		－	7.46	7.59	7.41	7.51	7.43	7.41	7.39	7.67	7.76
	現場残留塩素		mg/L	0.5	0.55	0.55	0.5	0.5	0.55	0.55	－	0.5
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									0.08
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									0.001
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									0.005
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									<0.001
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									0.010
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									<0.002
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									0.003
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									0.001
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									<0.008
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	14.6	14.1	14.6	15.3	14.4	14.6	14.9		9.3
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6		<0.3
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5		8.0
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5
嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL								0	
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL								0	
従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	適合

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。
※については、別紙参照。

発行年月日 2023/2/2

採水検査事項											
	検体受付No.			2207	2208	2209	2210				
	検体識別No.			女川町－19	女川町－20	女川町－21	女川町－22	女川町－23			
	採水場所			出島北浦地区 出島集会所 －	出島北浦地区 江島ポンプ場 －	針浜地区 針浜浄水場 着水池	針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場	女川浄水場 女川浄水場 浅井戸			
	検体名			給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水	原水			
	採水年月日			令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日	令和5年1月17日				
	天候 (前日/当日)			曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	曇り ／ 雪	／	／	／	／	／
	採水時間		－	8:50	10:30	10:00	10:10					
	気温		℃	2.0	5.6	2.6	2.5					
	水温		℃	8.2	8.4	10.0	6.5					
	現場pH値		－	7.79	7.74	7.52	7.65					
	現場残留塩素		mg/L	0.61	0.45	－	0.5					
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0		0					
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出					
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L		<0.002		<0.002					
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001		<0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L		0.12		<0.05					
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L		<0.002		<0.002					
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L		0.004		<0.001					
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002		<0.002					
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.004		0.001					
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L		<0.001		<0.001					
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L		0.013		0.002					
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L		<0.002		<0.002					
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L		0.005		<0.001					
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L		<0.001		0.001					
ホルムアルデヒド	溶媒抽出－誘導体化-GC-MS法	0.08mg/L以下	0.008mg/L		<0.008		<0.008					
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L		0.05							
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.9	9.1		10.9					
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L				88					
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3		<0.3					
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	8.0	8.0		7.9					
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	0.8		<0.5					
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1		<0.1					
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.6	0.4		0.5					
嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL			0						
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL			0						
従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				適合	適合	―	適合					

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。
※については、別紙参照。

発行年月日 2023/2/2