採水検査事項														
	検体受付No.				2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219
	検体識別No.				女川町－1	女川町－2	女川町－3	女川町－4	女川町－5	女川町－6	女川町－7	女川町－8	女川町－9
	採水場所				女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川浄水場 女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所 -	女川浄水場 清水地区（高台） -	女川浄水場 宮ケ崎集会所 -	女川浄水場 石浜集会所 -	女川浄水場 尾浦浄化槽 -	鷲神浄水場 鷲神浄水場 分水池	鷲神浄水場 鷲神浄水場 配水池
	検体名				原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	浄水
	採水年月日				令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日
	天候 (前日/当日)				晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ
	採水時間			－	8:55	8:52	9:05	8:53	10:05	9:58	9:20	8:40	8:45
	気温			℃	6.6	7.1	6.8	6.8	8.0	8.7	6.9	4.0	4.0
	水温			℃	3.7	6.4	5.6	5.4	8.3	7.4	8.2	5.3	4.9
	現場pH値			－	7.47	7.39	7.33	7.30	7.44	7.48	7.52	7.54	7.48
	現場残留塩素			mg/L	-	0.6	0.45	0.50	0.5	0.5	0.5	-	0.61
検査項目名		検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
検査成績	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	8	0	0	0	0	0	0	78	0
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
	亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
	フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
	臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									
	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
	塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.3	8.5	8.5	8.4	8.5	8.4	8.7	13.1	14.7
	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
	蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
	フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
	有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	0.6
	ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	-	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.5	7.3
	味	官能法	異常でないこと	なし	-	なし	なし	なし	なし	なし	なし	-	なし
	臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	微青草臭	なし
	色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	3.2	<0.5
	濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1
	分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	-	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.5
	嫌気性芽胞菌（個/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	-	0個/mL	0							21	
	クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-									
	ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	-									
	大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	-	0 MPN/100mL	0							0	
	従属栄養細菌（個/mL）	R2A寒天培地法	-	0個/mL									
判定					—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	適合

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2023/2/24

採水検査事項													
	検体受付No.			2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226		2227
	検体識別No.			女川町－10	女川町－11	女川町－12	女川町－13	女川町－14	女川町－15	女川町－16	女川町－17	女川町－18
	採水場所			鷲神浄水場 旭が丘集会所 －	鷲神浄水場 小乗集会場 －	鷲神浄水場 大沢集会所 －	塚浜浄水場 電力小屋取寮 －	鷲神浄水場 飯子浜集会所 －	鷲神浄水場 横浦浄化槽 －	鷲神浄水場 高白集会所 －	出島北浦地区 御前浄水場 着水池	出島北浦地区 指ヶ浜集会所 －
	検体名			給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水
	採水年月日			令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日		令和5年2月7日
	天候 (前日/当日)			晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	／	晴れ ／ 晴れ
	採水時間		－	9:18	8:57	9:30	9:57	9:43	9:28	9:10		9:35
	気温		℃	5.6	6.2	5.7	8.8	6.7	10.8	10.1		9.6
	水温		℃	4.9	5.3	4.4	6.9	5.6	5.7	5.7		8.3
	現場pH値		－	7.25	7.48	7.24	7.41	7.42	7.40	7.38		7.69
	現場残留塩素		mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.45	0.5	0.4		0.5
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	14.4	14.3	14.3	14.7	14.3	14.5	14.4		9.2
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6		<0.3
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4		7.9
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		なし
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4
嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL									
従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		適合

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2023/2/24

採水検査事項												
	検体受付No.			2228	2229		2230					
	検体識別No.			女川町－19	女川町－20	女川町－21	女川町－22					
	採水場所			出島北浦地区 出島集会所 －	出島北浦地区 江島ポンプ場 －	針浜地区 針浜浄水場 着水池	針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場					
	検体名			給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水					
	採水年月日			令和5年2月7日	令和5年2月7日		令和5年2月7日					
	天候 (前日/当日)			晴れ ／ 晴れ	晴れ ／ 晴れ	／	晴れ ／ 晴れ	／	／	／	／	／
	採水時間		－	9:00	10:23		9:45					
	気温		℃	7.0	8.1		5.9					
	水温		℃	5.8	6.9		3.8					
	現場pH値		－	7.93	7.76		7.55					
	現場残留塩素		mg/L	0.64	0.55		0.45					
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検査結果値								
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0		0					
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出					
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L									
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L									
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.04mg/L以下	0.004mg/L									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	10mg/L以下	0.1mg/L									
フッ素及びその化合物	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	0.8mg/L以下	0.08mg/L									
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L									
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L									
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L									
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L									
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L									
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
塩素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L									
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L									
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L									
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
臭素酸	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L									
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L									
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L									
ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L									
ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L									
ホルムアルデヒド	溶媒抽出－誘導体化-GC-MS法	0.08mg/L以下	0.008mg/L									
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L									
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L									
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L									
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L									
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L									
塩化物イオン	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法(陰ｲｵﾝ)	200mg/L以下	0.5mg/L	9.1	9.3		10.7					
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L									
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L									
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L									
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L									
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L									
有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	<0.3	<0.3		<0.3					
ｐH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	8.0	8.0		7.9					
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし		なし					
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	0.5		<0.5					
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1		<0.1					
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.5	0.5		0.4					
嫌気性芽胞菌（/100mL）	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	－	0個/mL									
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－									
大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL									
従属栄養細菌（/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL									
判定				適合	適合		適合					

検査成績

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(51項目)です。

発行年月日 2023/2/24